

Material- und Arbeitsaufwand

Menge	Bezeichnung	Preis

Arbeitszeit _____ Std.	Summe Material	
	Summe Arbeitszeit	
	Gesamtkosten	

VDE-Prüfprotokoll nach VDE0701 mit Gossen Metratester 5+	
Schutzklasse: _____	Sichtprüfung: _____
Schutzleiterwiderstand (<0.3 Ohm): _____	
Isolationswiderstand (>1MegOhm): _____	
Ableitstrom (SK I < 3.5mA, SK II <0.5mA): _____	
Differenzstrom (<3.5mA) _____	
Ergebnis: _____	

Für die Richtigkeit der Kostenfestsetzung _____
 Auftrag ausgeführt am: _____

Hiermit bestätige ich die einwandfreie Durchführung des Auftrages
 Merkblatt „Produktsicherheit“ ausgehändigt: []

Regensburg, den _____ Unterschrift des Auftraggebers _____